

Nr. inreg. 24767/01.07.2024

Aprobat
Decan,
Prof.dr.ing. Daniela Tarniceriu

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IASI
invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică “Aparate de aer conditionat pentru amfiteatre si sali didactice ETTI”.

1. Informații generale

1.1 Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Adresa: Iasi, Bulevardul Carol I, nr 11A
Responsabil achiziție: Constantin Țurcanu
Telefon: 0232701691 Fax: 0232-217720
Email: cturcanu@etti.tuiasi.ro,
constantin.turcanu@staff.tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.3 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de **05.07.2024 ora 11:00** cu titlul **Aparate de aer conditionat pentru amfiteatre si sali didactice ETTI** și va avea codul **CPV 39717200-3** conform și cu caietul de sarcini publicat pe site-ul universității www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. De asemenea, **se va transmite oferta si prin email sau fax**, până la data și ora precizate mai sus.

1.4 Modul de elaborare a ofertei

- ✓ Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite pe loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate produsele dintr-un lot. Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate prin caietul de sarcini.
- ✓ Propunerea tehnico-financiară
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerințele prevazute în Caietul de sarcini si sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii, dupa cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.
- ✓ Fișe tehnice / Mostre (dacă este cazul).

1.4 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: Română
Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 15 zile

1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini:05.07.2024 ora 10⁰⁰**2. Obiectul contractului****2.1 Tip contract:**

Lucrări
Produse
Servicii

2.2 Denumire contract:Lot 1: **Aparate de aer conditionat pentru amfiteatre si sali didactice ETTI****2.3 Descrierea contractului**

Nr crt	Cod CPV	Denumire produs	U.M.	Cantitate	Specificatii tehnice
LOT 1					
1	39717200-3	Aparat aer conditionat 12000 BTU, cu montaj inclus	buc	1	Vezi caiet de sarcini
2	39717200-3	Aparat aer conditionat 9000 BTU, cu montaj inclus	buc	2	
LOT 2					
1	39717200-3	Aparat aer conditionat 48000 BTU, cu montaj inclus	buc	2	

2.4 Valoarea estimativă a contractului:**LOT 1 – 5800,00 lei (fără T.V.A.)****LOT 2 – 52000,00 lei (fără T.V.A.)****2.5 Termen de livrare/prestare/execuție****14 zile** de la data semnării contractului pentru LOT 1**60 zile** de la data semnării contractului pentru LOT 2**2.6 Sursa/Surse de finanțare:**

Venituri proprii

2.7 Locul de livrare a produselor:

Produsele se vor livra si monta la adresa: Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Bulevardul Carol I, nr 11A, Iași

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:

Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare

Prețul cel mai scăzut pe tot lotul de produse

5. Garanția de buna executie (în cazul contractelor de servicii de proiectare/lucrări)

Nu este cazul

6. Plata prețului contractului/comenzii

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, comenzii și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

7. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Întocmit
Ing. Constantin Turcanu

CAIET DE SARCINI
pentru achiziție “Aparate de aer conditionat pentru amfiteatre si Sali didactice ETTI”.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică și financiară.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care toate caracteristicile din propunerea tehnică presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini și termene de livrare mai mari decât cele prezentate, atrage descalificarea ofertantului.

Ofertarea se va face pentru întregul lot de produse. Nu sunt admise oferte incomplete (lot ofertat cu lipsuri).

Nr crt	Cod CPV	Denumire produs	U.M.	Cantitate	Specificatii tehnice
LOT 1					
1	39717200-3	Aparat aer conditionat 12000 BTU, cu montaj inclus	buc	1	Tip aparat – monosplit Capacitate generala 12000 BTU Capacitate de racire 11950 BTU Capacitate de incalzire 13658 BTU Tip filtru - Lavabil, Antibacterian, Anti-praf Tip compresor BLDC Twin Rotary Inverter Da Eficienta energetica racire A++ Eficienta energetica incalzire A+ Tensiune alimentare 230 V Agent de racire R32 UNITATE INTERNA Dezumidificare (l/h) 1.3 Nivel de zgomot unitate interna 19 dB Culoare unitate interna Alb UNITATE EXTERNA Debit de aer unitate externa 1620 m ³ /h Nivel de zgomot unitate externa 48 dB Culoare unitate externa Alb FUNCTII Functii climatizare – Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare Tehnologie Wi-Fi Da Lungime traseu frigorific – 6-7m Cablu alimentare – 10 m Console de sustinere unitate exterioara Serviciu de montaj inclus
2		Aparat aer conditionat 9000 BTU, cu montaj inclus	buc	1	CARACTERISTICI GENERALE Tip produs - monosplit Suprafata de montare Perete

					Capacitate generala 9000 BTU Capacitate de racire 8530 BTU (minim) Capacitate de incalzire 8906 BTU (minim) EFICIENTA ENERGETICA Eficienta energetica racire A++ Eficienta energetica incalzire A+ Tensiune alimentare 220 V-240 V Agent de racire R-32 UNITATE INTERNA Nivel de zgomot unitate interna 42 dB Culoare unitate interna Alb UNITATE EXTERNA Nivel de zgomot unitate externa 52 dB Culoare unitate externa Alb FUNCTII Functii climatizare: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare Lungime traseu frigorific – 5 m Cablu alimentare - 8 m Console pentru unitate externa Serviciu de montaj inclus
LOT 2					
1	39717200-3	Aparat aer conditionat 48000 BTU, cu montaj inclus	buc	2	Capacitate generală (btu/h) 48000 btu/h Capacitate răcire (btu/h) 48.000 (12.000- 52.000) Capacitate încălzire (btu/h) 55.000 (14.000-58.000) Capacitate răcire (kw/h) 14.07 (3.52- 15.24) Capacitate încălzire (kw/h) 16.12 (4.10-17.00) Coeficient randament sezonier la răcire (SEER) 6.1 Coeficient randament sezonier la încălzire (SCOP) 5.1 Clasa energetică răcire A++ Clasa energetică încălzire A+++ Alimentare electrică Monofazat Tensiune de alimentare (v/ø/hz) 208- 220/1/50 Specificații tehnice Unitate Internă CARACTERISTICI Lungime unitate internă (mm) 1650

				<p> Lățime unitate internă (mm) 675 Înălțime unitate internă (mm) 235 Suprafață acoperită (m²) 125-150 m² Suprafață montare Perete Tip unitate Perete Funcții Control Wi-Fi, Design elegant, Încălzire, Răcire, Ventilație, Auto-restart, Timer 24h Culoare Alb Nivel de zgomot racire unitate interioara (db) (min/max) 36/45/50/53 Telecomanda Da Debit de aer răcire 2.100/1.850/1.600 </p> <p> Specificații tehnice Unitate Externă Caracteristici Lungime unitate externă (mm) 952 Lățime unitate externă (mm) 415 Înălțime unitate externă (mm) 1333 Nivel de zgomot răcire unitate interioară (db) (min/max) 63.5 Agent frigorific (refrigerant) R32 Temperatura exterioară minimă funcționare pe răcire (°C) -15°C Temperatura exterioară maximă funcționare pe răcire (°C) +50°C Temperatura exterioară minimă funcționare pe încălzire (°C) -15°C Temperatura exterioară maximă funcționare pe încălzire (°C) +24°C </p> <p> Lungime traseu frogorific aproximativ 14 m </p> <p> Unitatea interna se va monta pe perete de caramida. </p> <p> Unitatea externa se va monta la nivelul solului pe un support metalic confectionat de furnizor cu inaltimea de aproximativ 25-30 cm </p>
--	--	--	--	--

Termenul de livrare si montaj este de 14 zile, la sediul Beneficiarului LOT 1, respectiv 60 zile pentru LOT 2.

Responsabil achiziții,
Ing. Constantin Turcanu